

Nr obwodu				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Opis odpływu	Zasilanie z RG	Ochrona przepięciowa (Klasa B+C)	Kontrola napięcia	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 400V	Gniazda 400V
Pi	40,6kW	-	-	1,2kW	1,2kW	1,2kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	6,0kW	6,0kW
Kz	0,4	-	-	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pz	16,24kW	-	-	1,2kW	1,2kW	1,2kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	4,8kW	4,8kW

UKŁAD SIECIOWY BUDYNKU TN-S
SYSTEM ZABEZPIECZEŃ OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnia wnękowa XL3 160
656x670x15,5

Lp	Opis	Ilosc
1	PASEK ZASLEPEK 24M	1
2	XL3 160 ROZDZ. IZOLACYJNA 3R	1
3	DRZWI PROFILOWANE METAL W. 600	1
4	WYŁ. S303 TX3 6000A B6 3P	1
5	WYŁ. S303 TX3 6000A B16 3P	2
6	WYŁ. S301 TX3 6000A C10 1P	3
7	WYŁ. S303 TX3 6000A C20 3P	1
8	ROZŁ. IZOL. FR303 100A 3P	1
9	P312 DX3 B16 30MA 2P AC	10
10	P304 TX3 25A 30MA 4P AC	1
11	OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 12,5kA 4P	1
12	Zestaw okablowania ON300	1
13	LAMPKA POTRÓJNA LED BIALA 230/400V	1



INWESTYCJA	**Remont instalacji elektrycznej**		**PW**
ADRES	**UL.SŁUPSKA 62, POZNAŃ**		
INWESTOR	**WIELKOPOLSKIE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI, UL. WOŹNA 12,POZNAŃ**		DATA 05.2017
BRANŻA	**ELEKTRYCZNA**		SKALA
TREŚĆ RYS.	Schemat ideowy rozdzielni głównej RG		
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PODPIS / UPRAWNIENIA	
PROJEKTANT	mgr inż. A. Sakowicz	WKP/0190/PWOE/09	
ekobonus **Krzysztof Gros** ul. Azallowa 3b 62-002 Złotniki	**ekobonus**		NR RYS. **E-4** / INDEX

UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ „O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH" (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ BIURA RUUM ORAZ JEGO AUTORÓW. ZABRONIONE JEST STOSOWANIE , KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW I WW. FIRMY.